ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20.12.2023
Самарские РС
Волжское производственное отделение
ПС Волжская-2 110/6 кВ

Наименование	Точка замера/ текущая	Контролируем	Единица измерения	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	Примечание
1,3 сш 6 кВ		U	кВ	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
2, 4 сш 6 кВ		U	кВ	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
Ф-11	**3сш-6 кВ**	P	МВт	0,59	0,56	0,55	0,55	0,58	0,71	0,73	0,73	0,75	0,76	0,78	0,76	0,76	0,76	0,78	0,84	0,92	0,98	1,01	1,00	0,94	0,83	0,71	0,63	
		Q	Мвар	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08	
		I	А	57	55	53	54	56	69	71	71	73	74	76	74	74	74	75	81	89	95	98	97	91	81	69	61	
		cos		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	
		tg		0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,09	0,10	0,09	0,09	0,07	0,10	0,12	0,12	
Ф-39	**4сш-6кВ**	P	МВт	0,36	0,33	0,32	0,33	0,37	0,46	0,49	0,47	0,48	0,50	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,58	0,63	0,67	0,68	0,65	0,60	0,53	0,46	0,41	
		Q	Мвар	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	
		I	А	34	32	31	32	36	45	47	46	46	48	51	51	50	50	50	56	61	65	65	62	58	51	44	40	
		cos		0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		tg		0,11	0,12	0,11	0,10	0,08	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	
Ф-10	**1сш-6кВ**	P	МВт	0,32	0,30	0,30	0,30	0,32	0,39	0,41	0,41	0,41	0,44	0,44	0,45	0,44	0,44	0,45	0,49	0,55	0,59	0,62	0,61	0,57	0,51	0,44	0,38	
		Q	Мвар	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	
		I	А	32	30	30	29	31	39	40	40	40	43	44	44	44	43	44	48	54	57	61	59	55	50	43	37	
		cos		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	
		tg		0,23	0,24	0,25	0,25	0,24	0,18	0,17	0,17	0,20	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,17	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12	0,15	0,17	0,20	
Ф-52	**2сш-6кВ**	P	МВт	0,52	0,47	0,46	0,46	0,52	0,65	0,69	0,73	0,75	0,81	0,84	0,87	0,87	0,88	0,88	0,96	1,00	1,08	1,13	1,09	1,01	0,89	0,70	0,57	
		Q	Мвар	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	
		I	А	50	46	45	45	51	63	67	70	72	79	81	84	84	85	85	93	97	104	109	106	98	86	68	56	
		cos		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
		tg		0,16	0,17	0,16	0,16	0,13	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14	0,15	
Ф-1	**3сш-6 кВ**	P	МВт	0,24	0,22	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,30	0,31	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,34	0,36	0,37	0,38	0,37	0,35	0,33	0,28	0,25	
		Q	Мвар	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	
		I	А	23	22	21	21	23	25	27	30	29	30	32	33	32	31	31	33	35	35	37	36	34	31	27	24	
		cos		0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	
		tg		0,10	0,11	0,13	0,10	0,07	0,05	0,04	0,06	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07	0,03	0,04	0,04	0,04	0,07	0,06	0,07	0,11	
Ф-56	**2сш-6кВ**	P	МВт	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12	
		Q	Мвар	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
		I	А	11	11	12	13	13	13	14	15	16	17	17	18	18	17	17	17	19	18	19	19	17	16	13	12	
		cos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		tg		0,07	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	
Ф-54	**2сш-6кВ**	P	МВт	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,20	0,19	0,16	0,14	
		Q	Мвар	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	
		I	А	13	12	12	12	13	14	15	16	17	17	18	17	19	19	18	19	20	21	21	21	20	18	16	13	
		cos		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	
		tg		0,23	0,26	0,26	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,20	0,18	0,18	0,19	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,20	0,22	0,25	
Ф-5	**3сш-6кВ**	P	МВт	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,41	0,44	0,46	0,47	0,48	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50	0,49	0,47	0,44	0,41	
		Q	Мвар	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	
		I	А	38	37	36	37	37	39	43	45	46	46	46	46	45	45	45	45	46	47	48	48	48	45	43	39	
		cos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
		tg		0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,08	0,09	0,11	0,09	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,07	0,06	
Ф-3(яч.4)	**2сш-6кВ**	P	МВт	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	
		Q	Мвар	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
		I	А	17	16	16	17	17	18	18	19	20	22	21	20	21	21	22	21	21	21	22	21	21	19	18	18	
		cos		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
		tg		0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,09	0,12	0,09	0,10	0,13	0,11	0,11	0,15	0,13	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	
Ф-41(яч.52)	**4сш-6кВ**	P	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Q	Мвар	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
		I	А	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		cos		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	
		tg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Положение РПН-110 кВ С1Т				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Положение РПН-110 кВ С2Т				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
20.12.2023
Самарские РС
Волжское производственное отделение
ПС Волжская-2 110/6 кВ

| Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | | |