

2022	Наименование объекта электросетевого хозяйства	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина	Объем недопоставленной энергии
январь	-	-	-	-	-
февраль	-	-	-	-	-
март	РП-ТП №2 ул. Петра Алабина	06.03.2022 05.00	06.03.2022 16.00	Схлест ВЛ	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
апрель	ПС 110/6 РП-ТП №1,2,4 ул. Волжская	03.04.2022 18.00	03.04.2022 23.00	Подтопление энергоустройств	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
май	РП-ТП №4, 17, 18 квартал	20.05.2022 11.00	20.05.2022 15.00	Повреждение КЛ 6 кВ	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
июнь	-	-	-	-	-
июль	-	-	-	-	-
август	ПС 110/6 РП-ТП №1,2, 3,4,5 ул. Волжская	25.08.2022 11.00	25.08.2022 18.00	Отключение ЭЭ с подстанции "Волжская"	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
сентябрь	-	-	-	-	-
октябрь	РП-ТП №3, Ф-41	31.10.2022 13.00	07.11.2022 11.00	Повреждение КЛ 6 кВ	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
ноябрь	РП-ТП №2, Ф-10	01.11.2022 12.00	08.11.2022 11.12	ППР в ячейке №15	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
	РП-ТП №2, Ф-52	09.11.2022 10.20	17.11.2022 12.36	ППР в ячейке №51	
декабрь	РП-ТП №1, Ф-11	08.12.2022 01.05	10.12.2022 08.05	Повреждение КЛ 6 кВ	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует
	РП-ТП №1, Ф-39, РП-ТП №3, Ф-41	28.12.2022 16.00	02.01.2023 16.00	Повреждение КЛ 6 кВ	В сетях ООО «РСК» при аварийных отключениях работает автоматический ввод резерва, в связи с чем объем недопоставленной потребителям электрической энергии отсутствует